

TEST SZKOŁY GIMNAZJALNE

odpowiedzi

1. Symbol PP 2- 12 oznacza prądownicę:

- a. wodną wydajności 200 l/m
- b. pianową o wydajności 120 l/m
- c. pianową o wydajności 200 l/min i liczbie spienienia 12**

2. Poniższy sprzęt medyczny zastosujesz:



- a. do unieruchomienia kończyny po złamaniu lub zwichnięciu**
- b. jako opatrunek osłonowy przy skaleczeniu
- c. do stabilizacji odcinka kręgosłupa szyjnego

3. Od którego roku funkcjonuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy:

- a. 1992 r.
- b. 1995 r.**
- c. 2000 r.

4. Pojęcie DSO oznacza:

- a. dźwiękowy system ostrzegawczy**
- b. dźwiękowy system ochronny
- c. doraźny system ostrzegania

5. Najwyższą władzą w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest:

- a. Prezes
- b. Główna Komisja Rewizyjna
- c. Zjazd Krajowy**

6. Do pożarów grupy F zaliczamy:

- a) pożary cieczy palnych
- b) pożary metali lekkich
- c) pożary olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych**

7. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 wynosi:

- a) 160 litrów
- b) 250 litrów**
- c) 2,5 litra

8. Oparzenie I° charakteryzuje się:

- a. piekącym, swędzącym rumieniem na skórze, bólem przy dotyku**
- b. brakiem czucia
- c. pęcherzami z płynem surowiczym

9. Do kategorii zagrożenia ludzi ZL I klasyfikuje się:

- a. budynki mieszkalne
- b. budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób**
- c. archiwa, muzea, biblioteki

10. Urządzenie WP 2/75 służy do wytworzenia:



- a) piany lekkiej
- b) piany średniej**
- c) piany ciężkiej

dalszy ciąg pytań na odwrocie!!!

TEST SZKOŁY GIMNAZJALNE

odpowiedzi

11. Oznaczenie R stosowane przy wymaganiach odporności ogniowej dla elementów budynków oznacza:

- a. szczelność ogniową
- b. izolacyjność ogniową
- c. nośność ogniową**

12. Jaki to stopień służbowy:



- a. kapitan
- b. młodszy aspirant**
- c. aspirant sztabowy

13. Ośrodkiem certyfikacyjnym wyrobów w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest:

- a. Instytut Techniki Przeciwożarowej w Warszawie
- b. Centralny Ośrodek Badań Ochrony Przeciwożarowej w Łodzi
- c. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwożarowej w Józefowie**

14. Gaz metan jest:

- a. lżejszy od powietrza**
- b. cięższy od powietrza
- c. ciężar właściwy gazu jest równy ciężarowi właściwemu powietrza

15. Badania okresowe instalacji odgromowej w budynkach użyteczności publicznej należy wykonywać :

- a. co 5 lat**
- b. co 1 rok
- c. co 3 lata

16. Przy pożarze obiektu użyto 12 prądów gaśniczych. Był to pożar:

- a. Mały
- b. Średni**
- c. Duży

17. Liczba spienienia Ls to:

- a. stosunek objętości roztworu do objętości piany
- b. stosunek objętości piany do objętości wodnego roztworu środka pianotwórczego z którego została wytworzona**
- c. iloczyn objętości piany i objętości roztworu

18. Kto powołuje i odwołuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej?

- a. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
- b. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych**
- c. Prezes Rady Ministrów

19. eksplozometr służy do:

- a. pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu**
- b. tłumienia fali detonacyjnej
- c. pomiaru temperatury zapłonu

20. Wysysacz głębinowy (inżektor) stosowany jest do :



- a. pobierania wody z dużych głębokości (do 25 m)**
- b. wytwarzania zasłon wodnych
- c. przepompowywaniu wody na duże odległości